



Број: 2581200-Д.07.09.-223162/2-2026
Датум: 25.05.2026. године

**АИК ЊЕГОШЕВО ДОО
НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 11
24311 ЊЕГОШЕВО**

**Предмет: Услови за израду Урбанистичког пројекта за изградњу компостилишта на
к.п. бр. 640/1 КО Његошево**

Вашим дописом, који сте поднели у име Инвеститора „АИК Његошево“ доо, код нас заведен под бројем 2581200.-Д.07.09.-223162-26 од 22.05.2026. године, обратили сте се за издавање услова за израду Урбанистичког пројекта за изградњу компостилишта на к.п. 640/1 КО Његошево. С тим у вези Вас обавештавамо о следећем:

На основу Вашег захтева, достављамо Вам карту ЕД мреже на наведеној локацији, на којој је уцртан 20 kV извод „Гунарош“ који се напаја из ТС 110/20 kV „Б. Топола 1“. Уколико на предметној локацији постојећи надземни водови ометају изградњу будуће лагуне, потребно их је изместити. У случају потребе за измештањем електроенергетских објеката морају се обезбедити алтернативне трасе и инфраструктурни коридори уз претходну сагласност Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Суботица. Трошкове постављања електроенергетског објекта на другу локацију, као и трошкове градње, у складу са чл. 217. Закона о енергетици („Сл.гласник РС“ бр. 145/14, 95/2018 - др.закон, 40/2021, 35/2023- др. закон, 62/2023 и 94/2024), сноси инвеститор објекта због чије изградње се врши измештање.

Рок важења ових Урбанистичких услова је 12 месеци. Ови Урбанистички услови се не могу користити за издавање Локацијских услова, јер у истима у целости није разрађено питање пројектовања и прикључења, па је надлежни Општински орган у обавези да се јави имаоцу јавних овлашћења ради издавања Услова за пројектовање и прикључење пре издавања Локацијских услова.

С поштовањем,

Достављено:

1. Наслову
2. Служби за енергетику
3. Архиви

Директор оградња
Душко Петровић дипл.инж. ел
144